РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-02-350 (2)
Гр. Плевен, 30.09 2025г.

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ
5240, ГР.СУХИНДОЛ
УЛ. „РОСИЦА“ № 106

КОПИЕ ДО
Г-Н ИЛИЯН ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВИК-ЙОВКОВЦИ“ ООД
5000, ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. "П.К.ЯВОРОВ" 30

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧЕРНЕВ,

На основание чл.62а, ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „ Дунавски район” по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от шахтови кладенци **„ШК 1 – ВиК Йовковци– Сухиндол“ и „ШТК 2 – ВиК Йовковци– ДСухиндол“ .**

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова дирекция „ Дунавски район” за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: Съгласно текста.

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * ДУНАВСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-02-350 (2)

Гр. Плевен, ...30.09.....2025 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район" и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**
   - *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: ПВТ „Порови води в Кватернера – р.Янтра" с код BG1G0000QAL020.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Заявление вх.№ РР-02-35026.08.2025г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

След преглед на представената документация към заявление с Вх. № РР-02-350/26.08.2025 г., допълнено с вх. № РР-02-350(1)/26.09.2025г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от тръбен кладенец е направена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София-ГДО, София-ГДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че дружеството няма задължения. Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че дружеството няма задължения.

Направена преценка по чл.62, ал. 1, която е положителна. Преценката е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 в ДРБУ е приет с Решение на министерски съвет № 917/31.12.2024 г.

Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Порови води в Кватернера – р.Янтра" с код BG1G0000QAL020, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: Запазване на добро количествено и химично състояние.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ШК 1 – ВиК Йовковци – Сухиндол" (Шахтов кладенец)

Дълбочина – 6.90 м под терена. Шахтовият кладенец е изграден чрез изкоп в интервала от 0 до 6.90 м. В изкопа са спуснати бетонови пръстени с вътрешен диаметър ∅ 3000 мм от 0 до

6.90 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка 15-40 мм от 6.90 м до 2.0 м, а от 2.0 м до 0 м е запълнено и тампонирано с глина. Водоприемната част е представена от вливни отвори в интервала от 3.0 до 6.50 м. Странично на пръстените са монтирани метални скоби до съществуващата междинна площадка на дълбочина 3.70 м от горен ръб капак. Върху устието на кладенеца е изградена коносовидна бетонова шахта с височина 150 см, в която е оставен обслужващ отвор.

До кладенците са изградени резервоар и помпена станция. За експлоатация на кладенеца е спусната потопяема помпа WILO TWI 6.18-05-D с дебит 27 куб.м./час и напор 53 м със смукател на дълбочина 5.50 м. Водата от кладенеца отива в резервоара, а от него се тласка към напорния резервоар на селото.

„ШТК 2 – ВиК Йовковци – Сухиндол“ (Шахтово-тръбен кладенец)

Дълбочина – 10.0 м под терена. Шахтовият кладенец е изграден чрез изкоп в интервала от 0 до 10.0 м. В изкопа са спуснати бетонови пръстени с вътрешен диаметър ∅ 3000 мм от 0 до 7.0 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка 15-40 мм от 7.0 м до 2.0 м, а от 2.0 м до 0 м е запълнено и тампонирано с глина. Водоприемната част е представена от вливни отвори в интервала от 3.0 до 6.50 м. В последствие в кладенеца е извършено сондиране с диаметър ∅ 550 мм до дълбочина 10.0 м. В отвора са спуснати 2 броя гофрирани ПВЦ тръби с диаметър ∅ 250 мм и два броя ПВЦ тръби ∅ 110 мм в интервала от 2.60 м до 10.0 м. Тръбите са перфорирани в интервала от 6.0 до 10.0 м.

До кладенците са изградени резервоар и помпена станция. За експлоатация на кладенеца е спусната потопяема помпа WILO TWI 6.50-03-C с дебит 60 куб.м./час (регулиран на 27 куб.м./час) и напор 40 м със смукател на дълбочина 5.50 м. Водата от кладенеца отива в резервоара, а от него се тласка към напорния резервоар на селото.

4. Място на водовземане:

ШК 1 в Поземлен имот 70295.52.291 област Велико Търново, община Сухиндол, гр. Сухиндол, м. АЛЧАКА, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За извор на прясна вода, площ 2853 кв. м, стар номер 001291,

ШК 2 в Поземлен имот 70295.324.389 област Велико Търново, община Сухиндол, гр. Сухиндол, м. ТЪМРЕШ, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 5342 кв. м, стар номер 000389,

Заповед за одобрение на КККР РД-18-1108/15.05.2018 г., издадена от Изпълнителен директор на АГКК, предоставен за ползване

ВС №	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
ШК 1	43°11'37.153"	25°13'44.430"	122.100
ШК 2	43°11'33.306"	25°13'26.883"	122.700

5. Обект на водоснабдяване:

Питейно-битово водоснабдяване на с.Димча, общ.Сухиндол, област Велико Търново

6. Проектни параметри на използването:

Среднодеионощен дебит – общо 6.0 л/сек, в т.ч. по 3.0 л/сек на всеки кладенец

Върхов дебит – общо 15.0 л/сек, в т.ч. по 7.5 л/сек на всеки кладенеца за 9.6 часа/ден

Годишно водно количество – общо 189216 куб.м/год., в т.ч. по 94608 куб.м/год. на всеки кладенец

Минимално необходимо водно количество за дейността – 189216 м^3/год.

Статично водно ниво: ШК 1 - СВН – 3.60 м кота СВН – 118.50, ШК 2 - СВН – 3.60 м кота СВН – 119.10

Допустимо понижение: ШК 1 – 1.90 м до дълбочина на водното ниво 5.50 м, ШК 2 – 1.90 м до дълбочина на водното ниво 5.50 м

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

7.1. Да извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от всеки кладенец

7.2. Да извършва ежемесечно измерване на на всеки кладенец на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво

7.3. Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" на всеки кладенец включва:

7.3.1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

7.1.1.1. показателите pH, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;

7.1.1.2. други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – няма;

7.3.2. изследване на химичния състав на черпените подземни води през 2029 г. и на всеки 6 години след това – за водоползватели I категория при разрешено водовземане с дебит над 1 л/сек, включващо всички показатели по чл. 67, ал. 1 (Наредба № 1) и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа

7.3.3.Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – среднодеионощен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество.

7.3.4. Да подържа резервен водомер за отчитане на черпените водни количества

7.3.5. Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район", гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ДУНАВСКИ РАЙОН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН